

Sørvad Vandværk
Ivan Thomsen
Udsigten 35
7550 Sørvad

Sørvad Vandværk

INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2021

04-03-2022

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Sørvad Vandværk 2021
Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018
Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.

Der er i 2021 udtaget følgende prøver:

	Gruppe A	Gruppe B	Andet
Hos forbrugere	7	1	1
På vandværk	0	1	0
Fra boringer	0	0	0

ANALYSERESULTATER 2021

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav hos forbruger
Kemiske:					
Hårdhed	5,2	5,2	5,2	° dH	
pH	7,9	7,1	8,2		7 - 8,5
Nitrat	19	19	21	mg/l	< 50
Jern	0,054	<0,01	0,054	mg/l	< 0,2
Mangan	0,003	<0,002	0,003	mg/l	< 0,05
Nikkel	1,7	0,89	1,7	µg/l	< 20
Flourid	<0,02	<0,02	<0,02	mg/l	< 1,5
Mikrobiologiske:					
Coliforme bakterier	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Kimtal 22 °C	<1	<1	7	antal/ml	< 200

OVERSKRIDELSER AF GRÆNSEVÆRDIER I ÅRETS LØB

Parameter	Prøvedato	Målt værdi	Græseværdi	Enhed	Prøvested
Ingen overskridelser					

> = større end
< = mindre end

Venlig hilsen
Højvang Laboratorier A/S